

Warmwasser-Zapfratentabelle SPIRA®-Kombispeicher 750 l - SPIRA®-Typ 5,7/52

1. Entnahme (mit KW-Beimischung) ohne Speichernachladung

Zapfrate Warmwasser 45°C	Entnahmegeschwindigkeit	Speichertemperatur oben/mitte/unten
390 ltr.	20 ltr./min	Messbeginn: 70° 70° 70°
		Messende: 59° 54° 45°
270 ltr.	30 ltr./min	Messbeginn: 70° 70° 70°
		Messende: 62° 60° 54°
125 ltr.	20 ltr./min	Messbeginn: 70° 55° 20°
		Messende: 64° 50° 19°
70 ltr.	30 ltr./min	Messbeginn: 70° 55° 20°
		Messende: 68° 53° 19°

2. Entnahme (mit KW-Beimischung)

Zapfrate Warmwasser 45°C	Entnahmegeschwindigkeit	Speichertemperatur oben/mitte/unten
70 ltr.	20 ltr./min	Messbeginn: 59° 54° 45°
		Messende: 57° 52° 42°
85 ltr.	30 ltr./min	Messbeginn: 62° 60° 54°
		Messende: 61° 57° 51°
50 ltr.	20 ltr./min	Messbeginn: 64° 50° 19°
		Messende: 63° 48° 18°
50 ltr.	30 ltr./min	Messbeginn: 68° 53° 19°
		Messende: 67° 51° 18°

Warmwasser-Zapfratentabelle SPIRA®-Kombispeicher 950 l - SPIRA®-Typ 7/65

1. Entnahme (mit KW-Beimischung) ohne Speichernachladung

Zapfrate Warmwasser 45°C	Entnahmegeschwindigkeit	Speichertemperatur oben/mitte/unten
610 ltr.	20 ltr./min	Messbeginn: 70° 70° 70°
		Messende: 56° 49° 37°
470 ltr.	30 ltr./min	Messbeginn: 70° 70° 70°
		Messende: 59° 55° 46°
235 ltr.	20 ltr./min	Messbeginn: 70° 55° 20°
		Messende: 61° 45° 18°
150 ltr.	30 ltr./min	Messbeginn: 70° 55° 20°
		Messende: 65° 50° 19°

2. Entnahme (mit KW-Beimischung)

Zapfrate Warmwasser 45°C	Entnahmegeschwindigkeit	Speichertemperatur oben/mitte/unten
70 ltr.	20 ltr./min	Messbeginn: 56° 49° 37°
		Messende: 55° 48° 35°
90 ltr.	30 ltr./min	Messbeginn: 59° 55° 46°
		Messende: 58° 52° 43°
55 ltr.	20 ltr./min	Messbeginn: 61° 45° 18°
		Messende: 59° 43° 17°
60 ltr.	30 ltr./min	Messbeginn: 65° 50° 19°
		Messende: 63° 48° 18°

I ... Sommerbetrieb: Speicher durchgeladen mit 70°C
 II ... Winterbetrieb: ohne Solarnutzung – Speicher ²/₃ geladen

Nollenhornstrasse 7, CH-9434 Au

Tel. 071-747 40 80, Fax 071-747 40 90

mail@feuron.com, www.feuron.com

A: Tel. +43 (0) 664-380 36 54, Fax +43 (0) 53 52-7 70 06

D: Tel. +49 (0) 89-54 55 82 56, Fax +49 (0) 89-55 74 43

